

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Чеченской Республике

(наименование территориального органа МЧС России)

ЧР, г. Грозный, ул. У.Садаева (Тухачевского) 13 т.88712332429 ф.88712332241 E-mail: und_95@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Гудермесскому муниципаль-
ному району УНД и ПР ГУ МЧС России по ЧР

(наименование органа государственного надзора)

Чеченская Республика, г. Гудермес, ул. Еременка, 13а., тел. , E-mail: ond-9@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 83/1/52

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 1 «ДРУЖБА» С. БРАГУНЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ДРУЖБА»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Межидов Х.А.*

*Отдел надзорной деятельности и про- № 83
филактической работы по Гудермес-
скому муниципальному району УНД и
ПР ГУ МЧС России по ЧР*
(наименование органа ГПН)

от « 27 » сентября 2021 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч 30 мин.

« 5 » октября 2021 г. по 11 ч 30 мин. « 13 » октября 2021 г.

проведена проверка

*Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России
по Чеченской Республике Селиханов Сулим Элимсолтанович*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТ-
СКИЙ САД № 1 «ДРУЖБА» С. БРАГУНЫ ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА» (МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 1 «ДРУЖБА»), с. Брагуны, ул. Дагестанская 40

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Бекмурзаев Г.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретно места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Инструкцию о мерах пожарной безопасности разработать на основе настоящих Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДРУЖБА")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 392	16.03.2022	
2	Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ввести в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДРУЖБА")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 60	16.03.2022	
3	Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.(МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДРУЖБА")	Постановление правительства РФ № 1479 : п. 407	16.03.2022	
4	В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной	Постановление правительства РФ № 1479 : п.10	16.03.2022	

<p>сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений (МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 1 "ДРУЖБА")</p>			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в марта 2022 г.

(квартал, месяц).

Инспектор отдела НД и ПР по Гудермесскому муниципальному району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике Селиханов Сулим Элимсолтанович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 6 » октября 2021г.


М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



« 6 » октября 2021г.

И.о. Заведующего Бекмурзаев Г.А.
(должность, фамилия, инициалы)



* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Главного управления МЧС России по Чеченской Республике в г. Грозном: 8(8712)33-24-25.

